

風量測定口 兼 温度計取付台

(キャップ・チェーンなし)

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|
| <p>角ダクト用 MA-30ST</p> <p>亜鉛合金製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・クロームメッキ仕上 ・パッキン付・取付ビス3本付 | <p>角ダクト用 MA-55ST</p> <p>亜鉛合金製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・クロームメッキ仕上 ・パッキン付・取付ビス3本付 | <p>丸ダクト用 MD-30ST</p> <p>亜鉛合金製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・クロームメッキ仕上 ・パッキン付・取付ビス4本付 | <p>丸ダクト用 MD-55ST</p> <p>亜鉛合金製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・クロームメッキ仕上 ・パッキン付・取付ビス4本付 | | | |
| <p>角ダクト用 MB-30ST</p> <p>亜鉛合金製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・クロームメッキ仕上 ・パッキン付・取付ビス3本付 | <p>角ダクト用 MB-55ST</p> <p>亜鉛合金製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・クロームメッキ仕上 ・パッキン付・取付ビス3本付 | <p>丸ダクト用 MDS-30ST</p> <p>SUS製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・取付ビス(SUS)4本付 ・パッキンは付いておりません。 | <p>丸ダクト用 MDS-55ST</p> <p>SUS製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・取付ビス(SUS)4本付 ・パッキンは付いておりません。 | | | |
| <p>角ダクト用 MS-30ST</p> <p>SUS製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・取付ビス(SUS)3本付 ・パッキンは付いておりません。 | <p>角ダクト用 MS-55ST</p> <p>SUS製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・取付ビス(SUS)3本付 ・パッキンは付いておりません。 | <p>角・丸ダクト兼用 MYZ-30ST</p> <p>亜鉛合金製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・クロームメッキ仕上 ・パッキン付・取付ビス2本付 | <p>角・丸ダクト兼用 MYZ-55ST</p> <p>亜鉛合金製</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナット、脱落防止チェーン付 ・クロームメッキ仕上 ・パッキン付・取付ビス2本付 | | | |
| <p>風量測定口高さ調節用アダプター ・ アダプター取付方法</p> <p>●アダプター</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="466 1391 589 1642"> <p>ADZ-15</p> <p>MA-30ST・MA-55ST MB-30ST・MB-55ST MD-30ST・MD-55ST MYZ-30ST・MYZ-55ST</p> <ul style="list-style-type: none"> ・亜鉛合金製 ・クロームメッキ仕上 </td> <td data-bbox="603 1391 727 1642"> <p>ADZ-20</p> <p>MC-3/4ST 用</p> </td> <td data-bbox="740 1391 864 1642"> <p>ADS-15</p> <p>MS-30ST・MS-55ST MDS-30ST・MDS-55ST</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステンレス製 </td> </tr> </table> <p>●アダプター取付方法 (MB-55STの場合)</p> <ol style="list-style-type: none"> ①キャップとチェーンを取りはずします。 ②保温や仕上げの厚さに合わせてアダプターを取り付けます。(ネジ込み式) ③リングをアダプターのミノにはめ込みます。 ④キャップをねじ込みます。これで完了です。 | | | | <p>ADZ-15</p> <p>MA-30ST・MA-55ST MB-30ST・MB-55ST MD-30ST・MD-55ST MYZ-30ST・MYZ-55ST</p> <ul style="list-style-type: none"> ・亜鉛合金製 ・クロームメッキ仕上 | <p>ADZ-20</p> <p>MC-3/4ST 用</p> | <p>ADS-15</p> <p>MS-30ST・MS-55ST MDS-30ST・MDS-55ST</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステンレス製 |
| <p>ADZ-15</p> <p>MA-30ST・MA-55ST MB-30ST・MB-55ST MD-30ST・MD-55ST MYZ-30ST・MYZ-55ST</p> <ul style="list-style-type: none"> ・亜鉛合金製 ・クロームメッキ仕上 | <p>ADZ-20</p> <p>MC-3/4ST 用</p> | <p>ADS-15</p> <p>MS-30ST・MS-55ST MDS-30ST・MDS-55ST</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステンレス製 | | | | |